



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO DEPARTAMENTO
KULTŪROS IR MENO SKYRIAUS

LITERATŪRINIO A.PUŠKINO MUZIEJAUS DIREKTORĖ

ĮSAKYMAS

DĖL ĮVADINĖS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS TVIRTINIMO

2007 m. gegužės 21 d. Nr. T-1.5-06
Vilnius

Tvirtinu Literatūrinio A.Puškinio muziejaus įvadinę (bendrą) priešgaisrinės saugos instrukciją.

PRIEDAS. Įvadinė (bendra) priešgaisrinės saugos instrukcija Nr. PS-01. 4 lapai.

Muziejaus direktorė

Tatjana Michniova

LITERATŪRINIS A. PUŠKINO MUZIEJUS 300110421

(įmonės pavadinimas, kodas)

PATVIRTINTA

*Literatūrinio A. Puškino mu-
ziejaus 2007-05-21 sprendimas Nr. Y-15
- 06*
(data, dokumento pavadinimas)

ĮVADINĖ (BENDRA) PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA Nr. PS -

I. BENDROSIOS ŽINIOS APIE ĮMONĖ

1. **LITERATŪRINIS A. PUŠKINO MUZIEJUS** įregistruotas 2005 m. 04 mėn. 29 d., reg. VI Registru centre, įmonės kodas 300110421.
2. Įmonės registracijos adresas: Subačiaus g. 124, Vilnius.
3. Įmonės buveinės adresas: Subačiaus g. 124, Vilnius.
4. Įmonės vadovas: direktorė Tatjana Michniova.
5. **LITERATŪRINIO A. PUŠKINO MUZIEJAUS** veikla: muziejus.

II. STATINIAI IR PATALPOS

6. Evakuacija turi būti vykdoma per du išėjimus: pagrindinį ir atsarginį. Jų keliai turi būti pažymėti evakuaciniame plane pakabintame prie išėjimo durų.
7. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti. Iš vidaus durys evakuaciniuose išėjimuose turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Draudžiama jas užkalti ar užrakinti iš lauko.
8. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkom.
9. Iš rūšių langų prieduobių turi būti išvalytos šiukšlės. Draudžiama ant jų įrengti nenuimamas grotas, užmūryti langų angas.
10. Po laiptais draudžiama įrengti sandėliukus ir kitas panašios paskirties patalpas.
11. Rūšių langai turi būti įstiklinti.
12. Draudžiama naudotis atvira ugnimi rūsiuose, palėpėse ir A_{sg} , B_{sg} , C_g pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų patalpose.
13. Pastatuose ir statiniuose įvairių konstrukcijų vamzdynus draudžiama atšildyti atvira ugnimi.
14. Šiukšlinės evakuacijos keliuose turi būti nedegios.
15. Plauti ir valyti grindis, sienas leidžiama tik tam tikslui skirtomis valymo ir skalbimo priemonėmis.
16. Parodos įrengimo projektą, kuriame būtų nurodytas standų, eksponatų, įrenginių, elektros instaliacijos išdėstymas, būtina suderinti su valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija.
17. Praėjimų tarp ekspozicijų plotis turi būti ne mažesnis kaip 3 m. Praėjimai turi būti įrengti taip, kad lankytojai galėtų judėti žiedu ir būtų užtikrintas laisvas judėjimas evakuacijos kelių link.
18. Atsarginiai eksponatai turi būti laikomi tam tikslui skirtose vietose ar patalpose.
19. Po parodos darbo valandų būtina patikrinti patalpų priešgaisrinę būklę.
20. Parodos metu matomoje vietoje turi būti iškabinti žmonių evakuacijos planai.
21. Parodų patalpose draudžiama:
 - 21.1. laiptinėse įrengti sandėlius ir dirbtuves, laikyti įvairias medžiagas;
 - 21.2. rakinti darbo metu duris evakuaciniuose išėjimuose;
 - 21.3. naudoti elektros šviestuvus su degiais gaubtais.
22. Įrengiant parodų elektrifikuotus standus, būtina numatyti elektros prietaisų apsaugą. Visus elektros įrenginius būtina patikimai įžeminti.

23. Parodų salėms apšviesti turi būti naudojami uždaro tipo, ne žemesnio kaip IP 44 apsaugos laipsnio elektros šviestuvai. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki eksponatų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.
24. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
25. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas.

III. ELEKTROS ĮRENGINIAI

26. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus.
27. Elektros energija išjungiamo iš elektros skydinės, kuri yra rūsyje (dešinėje), I – o aukšto laiptinėje (dešinėje).
28. Praėjimai prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti. Juose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.
29. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijų likvidavimo metu.
30. Kilnojami elektros šviestuvai turi būti su nedegiais gaubtais arba metaliniais tinkleliais. Šiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.
31. Eksploatuojant elektros įrenginius draudžiama:
 - 31.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savo gamybos) elektros prietaisais;
 - 31.2. naudoti netvarkingus elektros kištukinius lizdus;
 - 31.3. į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;
 - 31.4. naudoti elektros lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;
 - 31.5. kabinti šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;
 - 31.6. naudoti nekalibruotus ir savo gamybos saugiklius;
 - 31.7. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta armatūra;
 - 31.8. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;
 - 31.9. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.
32. Atvirosios instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti.
33. Neeksploatuojami elektros įrenginiai turi būti atjungti nuo elektros tinklo.

IV. GAISRO GESINIMO ĮRENGINIAI IR PRIEMONĖS

34. **LITERATŪRINIO A. PUŠKINO MUZIEJAUS** I aukšte yra: du prie durų dešinėje pusėje, vienas prie lango, vienas prie durų kairėje pusėje 6 kg milteliniai gesintuvai. Palėpėje yra: vienas 2 kg miltelinis gesintuvas laiptinės dešiniame kampe, keturi 4 kg milteliniai gesintuvai kampuose. Rūsyje yra: vienas 4 kg miltelinis gesintuvas prie durų ir vienas 4 kg miltelinis gesintuvas prie sienos. Gesintuvų tipas ir skaičius turi būti nustatytas pagal Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių „Gesintuvų ir gaisrinio inventoriaus parinkimas“ normas.
35. Patalpose turi būti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietas. Užrašai turi būti gerai matomi, įrengti – 2 – 2,5 aukštyje nuo grindų ar žemės.
36. Gesintuvai, juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą metuose. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs.
37. Gesintuvai turi būti:
 - 37.1. laikomi lengvai prieinamoje ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1m nuo šildymo prietaisų;
 - 37.2. kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir kad atidarytos patalpos durys netrukdytų paimti gesintuvo;
 - 37.3. statomi ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose.
 - 37.4. laikomi taip, kad matytųsi užrašai;
 - 37.5. išdėstyti objekte taip, kad netrukdytų žmonėms evakuoti.
38. Gesintuvo korpusas turi būti nudažytas raudonai, o jo ženklavimas turi atitikti LST P 1447:1997 arba lygiavertį Europos standarto ar kito Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto normatyvinio dokumento reikalavimus.

V. PRIEŠGAISRINĖ SIGNALIZACIJA

39. **LITERATŪRINIO A. PUŠKINO MUZIEJUJE** yra sumontuota priešgaisrinė signalizacija. Jos įrenginių eksploatacijai turi būti parengtos instrukcijos.
40. Priėjimas prie signalizatorių turi būti laisvas, o jų įrengimo vietos pakankamai apšviestos. Arti signalizatorių neturi būti šildymo prietaisų.
41. Priešgaisrinės signalizacijos remontą bei priežiūrą gali atlikti įmonė turinti licenziją.
42. Kiekviename objekte vadovo įsakymu turi būti paskirti:
- 42.1. asmenys, atsakingi už priešgaisrinės signalizacijos eksploatavimą, remontą ir techninę priežiūrą;
- 42.2. budėtojas (tai tarnyba, kuri aptarnauja signalizaciją), prižiūrintis priešgaisrinę signalizaciją visą parą.
43. Asmuo, atsakingas už priešgaisrinės signalizacijos eksploatavimą, privalo:
- 43.1. užtikrinti priešgaisrinės signalizacijos planinio remonto ir techninės priežiūros darbų atlikimą bei jų kokybę;
- 43.2. garantuoti priešgaisrinės signalizacijos veikimą;
- 43.3. instruktuoti darbuotojus, ką daryti, pradėjus veikti priešgaisrinei signalizacijai.
44. Budėtojas (tai tarnyba, kuri aptarnauja signalizaciją) privalo žinoti:
- 44.1. priešgaisrinės signalizacijos veikimo principus, patalpas, kuriose ji sumontuota;
- 44.2. kaip patikrinti priešgaisrinės signalizacijos veikimą;
- 44.3. kokius veiksmus reikėtų atlikti pradėjus veikti priešgaisrinei signalizacijai;
- 44.4. dokumentacijos tvarkymo (pildymo) tvarką;
- 44.5. pareiginių ir priešgaisrinės signalizacijos eksploataavimo instrukcijų reikalavimus.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

45. Kiekvienas **LITERATŪRINIO A. PUŠKINO MUZIEJAUS** darbuotojas, pastebėjęs gaisrą, privalo:
- 45.1. nedelsdamas pranešti apie gaisrą priešgaisrinei apsaugai į bendrąjį pagalbos centrą tel. **112**;
- 45.2. informuoti žmones apie gaisrą;
- 45.3. gesinti gaisrą turimomis priemonėmis;
- 45.4. pranešti apie gaisrą objekto vadovaujantiems darbuotojams.
46. Atvykę į gaisravietę objekto vadovai arba kiti atsakingi darbuotojai privalo:
- 46.1. įsitikinti, ar iškviešti ugniagesiai;
- 46.2. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;
- 46.3. skirti asmenį, gerai pažįstantį objektą, kuris sutiktų ugniagesius, parodant jiems trumpiausią kelią iki gaisro židinio;
- 46.4. prireikus iškviešti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
- 46.5. sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras;
- 46.6. imtis priemonių apsaugoti gesinančius gaisrą žmones nuo galinčių griūti konstrukcijų, elektros srovės poveikio, apsinaudojimų ir apdegimų;
- 46.7. gesinant gaisrą, aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrengimus, kurie gali perkaisti;
- 46.8. atvykus ugniagesiams, vykdyti gaisrų gesinimo vadovo nurodymus, teikti žinias apie objekte esančias medžiagas ir t.t. Gaisro vietą palikti tik leidus gaisro gesinimo vadovui.

VII. PATALPŲ APŽIŪROS PRIEŠ JŲ UŽDARYMĄ

47. Darbuotojas, atsakingas už patalpų uždarymą, pasibaigus darbui, prieš jas uždarydamas, privalo patikrinti:
- 47.1. ar nesijaučia patalpose degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;
- 47.2. ar išjungtas apšvietimas;
- 47.3. ar patalpos išvalytos nuo buitinių atliekų;
- 47.4. ar uždaryti langai;
- 47.5. ar nustatyta tvarka sudėtas patalpoje likęs turtas;
- 47.6. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose;
- 47.7. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių);
- 47.8. ar įjungta gaisrinė signalizacija.
48. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas:
- 48.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;

- 48.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis;
- 48.3. patikrinti pirminių gaisro gesinimo priemonių tvarkingumą.

Instrukciją parengė:

Vilniaus m. valstybinės
priešgaisrinės priežiūros
inspektorius
Mindaugas Vežan



Suderinta: